

ZAHTEJ ZA ISPITIVANJE PREMA HRN EN 1610, POSTUPAK VOBJEKT: _____
(naziv, lokacija i namjena)

1.	BROJ PONUDE		5.	INVESTITOR	
2.	DATUM PONUDE		6.	IZVOĐAČ	
3.	NARUČITELJ		7.	NADZOR	
4.	PROJEKTANT		8.	OZNAKA PROJEKTA	

9.	TEHNIČKI PODACI			
CJEVOVOD		KANAL		
MATERIJAL IZRADE		MATERIJAL IZRADE		
DUŽINA		DUŽINA		
PROFIL CIJEVI		DIMENZIJE		
NOVOIZGRAĐENO / U FUNKCIJI		NOVOIZGRAĐENO / U FUNKCIJI		
REVIZIJSKA OKNA		SLIVNICI		
MATERIJAL IZRADE		MATERIJAL IZRADE		
DIMENZIJE		DIMENZIJE		
BROJ REVIZIJSKIH OKANA		BROJ SLIVNIKA		
NOVOIZGRAĐENO / U FUNKCIJI		NOVOIZGRAĐENO / U FUNKCIJI		
OSIGURANJE VODE	NARUČITELJ <input type="checkbox"/>	ISPITIVAČ	<input type="checkbox"/>	

KRITERIJ ISPITIVANJA: Ispitni zahtjevi su ispunjeni kada volumen dodavane vode nije veći od:

- 0,15 l/m² u toku 30 min za cjevovode
- 0,20 l/m² u toku 30 min za cjevovode uključivo okna
- 0,40 l/m² u toku 30 min za inspeksijske otvore

IZJAVA: Nadzorni inženjer _____
(ime, prezime i tvrtka)

utvrdio je da je objekt ispitivanja _____
(naziv objekta i lokacija)

izgrađen u skladu sa projektnom dokumentacijom te da za ispitivanje vodonepropusnosti

postoji / ne postoji uputa projektanta

POSEBAN ZAHTJEV PROJEKTANTA/NARUČITELJA: _____

NARUČITELJ, ODGOVORNA OSOBA

(naziv, ime i prezime, potpis i pečat)

NADZORNI INŽENJER

(ime i prezime, potpis)

INVESTITOR

(naziv, ime i prezime, potpis i pečat)

PRILOG:

situacija
projekt
shema

TEH-OB-33

2 / 2

TEHIND D.O.O.

Tehničko ispitivanje i analiza, ispitivanje i atestiranje vodonepropusnosti, građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem i ostalo
HR – Vladimira Varićaka 4, 10000 Zagreb • t./f. 00385 1 5531 855 • m. 00385 91 9797 555 • tehind@tehind.hr • www.tehind.hr
OIB – 87824482767 • VAT ID – HR87824482767 • IBAN – HR2923400091110305842